

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Валки

№ 826/03-Зм-01321-2026 від «04» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Валківської дільниці : майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі: Авдеєнко Вадим Олексійович,

Білецький Сергій Вікторович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № м. Валки, вул. Перемога, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) З'явилася покриття (пофарбованні) газопроводу не відповідає вимогам п. 13 глави 1 розділу V ПТБСГ затвердж. НМДУ № 402 від 21.10.24р.

2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів п. 1 та п. 10 глави 6 розділу V ПТБСГ затвердж. НМДУ № 402 від 21.10.24р.

3) Виявлено негерметичність газопроводу — 3 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: -

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: -

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

1) Провести пофарбування ввіденого газопроводу в термін до 04.07.2026 року.

2) Спеціалізованою організацією провести перевірку та прогишення димових та вентиляційних каналів в термін до 04.07.2026 року

3) Усунуто негерметичність газопроводу — 3 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) -

Контактний робочий телефон представника виконавця -

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдеєнко В. О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білецький С. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)