

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

м. Свободжанське

№ 846/03-Зч-01321-2026 від « 18 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Шрек ОВ слюсар Буряков ЄС Михалко ДВ  
Миснат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 8 м. Свободжанське вул. Енергетиків

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) \_\_\_\_\_

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

2 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Шрек ОВ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)  
са Буряков ЄС  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)  
са Михалко ДВ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)  
са Миснат ОО  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.06.2026  
(дата)

Кравцов ОМ  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

18.06.26  
(дата)

18.06.2026  
(дата)

18.06.2026  
(дата)

18.06.2026  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Кравцов ОМ  
(ПІБ)

18.06.26  
(підпис)

18.06.26  
(дата)