

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Свободжанське

№ 848/03-Зм-01321-2026 від « 19. » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк В, слюсарі Бурманцев В С,
Микенко Д В, Шиченат О О

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 25 м Свободжанське м С. Захари

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) _____

2) Виявлено з негерметичності газопроводів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

з негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк В В
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.06.26
(дата)

Кравцов ОМ
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.06.26
(дата)

са Бурманцев В С
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.06.26
(дата)

са Микенко Д В
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.06.26
(дата)

са Шиченат О О
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.06.26
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)

Кравцов ОМ

(ПІБ)

[Підпис]

(підпис)

19.06.26

(дата)