

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Муров
(місце складання)

№ 23/ч-Тур від «03» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт мр Муравель ВЗ

(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ГО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Торіанського 134

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовірки (потрібне підкреслити).
За результатами обстеження виявлено наступні недовірки (у разі виявлення недовірок):

- 1) порушено акт ДВК
 - 2) необхідні фарбування на 1-му
 - 3) було здійснено витоки газу на рід. з'єдн.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до внеску-злет

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недонуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: в 1(1,4,7,10,13)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовірок та строки їх виконання:

уникнути конфлікту протягом 1 місяця.
В разі проведення робіт вжити заходів
уникнення.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

мр Муравель ВЗ 03.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)