

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Муров
(місце складання)

№ *30/04/20* від «*08*» *06* *2020* року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт *сер Муров*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконало роботи з ТО ВБСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Торичного 136*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *написати акт ДВК*
 - 2) *обов'язати фармувати газ-ду*
 - 3) *було виявлено витік газу на рід. з'єдн.*
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до *кількості - 5 кв*

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про податок (додається).

За результатами обстеження причинено газопостачання: *стаді (2, 5, 8, 11, 14 кв)*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

вирішити недоліки протягом 1 місяця, АБ газ. проводиться роботи витік газу усунути.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким причинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

сер Муров
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

08.06.20
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)