

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Висоцьківка

№ 849/03-Зм-01321-2026 від « 22 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Козуб ІВ слюсарі Бурданюк БГ,  
Михенко ДВ Шинько ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 17 с. Висоцьківка вул. Ліска

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, чл. 10 розділ V ППЕОЗ Завб. Над. Мін. Енерг. України 1 чол. від 26.08.2014.
- 2) \_\_\_\_\_

3) Виявлено 1 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів аудиту в термін до 22.07.2026р.

1 негерметичності газопроводів — усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>мф Козуб ІВ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>22.06.26</u> (дата)	_____ (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	_____ (дата)
<u>сн Бурданюк БГ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>22.06.26</u> (дата)	_____	_____
<u>сн Михенко ДВ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>22.06.26</u> (дата)	_____	_____
<u>сн Шинько ОО</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>22.06.26</u> (дата)	_____	_____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)