

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Височинівка

№ 850/03-Зм-01321-2026 від «23» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юзін ЮВ слюсарі Бухарцов БС,  
Микенко ДВ, Шихенат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 17 с. Височинівка ву. Миру

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність Акта перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 6 глави 6 розділу 1 ПТБСТ затв. Наказ. Мін. Енерг. України від 2002
- 2) вог 21.10.2024

- 3) Виявлені 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промищення димових та вентиляційних каналів будинку в термін 90 днів з 23.07.2026

2 негерметичності газопроводів - усунути

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Юзін ЮВ</u>	<u>23.06.26</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)	(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Бухарцов БС</u>	<u>23.06.26</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
<u>Микенко ДВ</u>	<u>23.06.26</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		
<u>Шихенат ОО</u>	<u>23.06.26</u>		
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника )