

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Високинівка

№ 852/03-Зм-01321-2026 від « 23 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юзін ЮВ м.осарі Буряков БС,
Михалко ДВ, Школот ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 19 с. Високинівка ву. Мир

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (кучит 1 та кучит 10, 2-й рівень 6 розділу В ПТЕСТ Захв Кан Мок. Вкредит Червоний 1402 вуз
- 2) 21.10.2024

- 3) Виявлені 1 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.07.2026

1 негерметичності газопроводів — усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>мр Юзін ЮВ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>23.06.26</u> (дата)	_____	_____
<u>ср Буряков БС</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>23.06.26</u> (дата)	_____	_____
<u>ос Михалко ДВ</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>23.06.26</u> (дата)	_____	_____
<u>ос Школот ОО</u> (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	<u>23.06.26</u> (дата)	_____	_____

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(пр і з в и щ е , і м ' я т а п о б а т ь к о в і (з а н а я в н о с т і , п і д п и с з а м о в н и к а)