

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Висоцька

№ 854/03-Зм-01821-2026 від « 23 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ЦРГ Зміївської ділянки:

майстер Іздік ІВ с/юсарі Бурсаків ВТ, Мижукко ДВ
Шиндєлат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 21 с. Висоцька вул. Мир

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначено Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (муніципальна служба, глава 6 розділу V ПДБСГ Захв. Кат. Мок. Енерг. Україна МКОЗ від 21.10.2024)

2) Виявлено 1 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією проведена перевірка і проінформовано газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.07.2026

1 негерметичності газопроводів - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Іздік ІВ 23.06.26 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата) (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сн Бурсаків ВТ 23.06.26 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сн Мижукко ДВ 23.06.26 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сн Шиндєлат ОО 23.06.26 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)