

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Висоцьківка

№ 855/03-34-01321-2026 від «23» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ЮВ спекарі Бурасюк СТ, Мехенко ДВ, Шинчат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 22 с. Висоцьківка вул Миря

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висхідний АНЧ переформи газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, зовні в розділі V ПТБСТ Зав. Кош. Кон. Енер.
- 2) Укрити м.чог.вж 23.07.2026

Виявлені 4 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією ЧРовести переформу і проширення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 23.07.2026

4 негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

| | | | |
|--|----------|--|--------|
| мр Юзюк ЮВ | 23.06.26 | | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) |
| са Бурасюк СТ | 23.06.26 | | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | | |
| са Мехенко ДВ | 23.06.26 | | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | | |
| са Шинчат ОО | 23.06.26 | | |
| (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) | (дата) | | |

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)