

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Роздольне

№ 861/03-Зм-01321-2026 від « 25 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Швон ЮВ слюсарі Бурсаков БС,  
Микенко ДВ, Шинько ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 4 С. Роздольне ву Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, п'явий б розділ В ПДБСТ Заб. Нах. Мп. Енерг. України МЧОБ від 21.10.2024

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і проширення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 25.07.2026

2 негерметичності газопроводів — усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Швон ЮВ 25.06.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Бурсаков БС 25.06.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Микенко ДВ 25.06.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сл Шинько ОО 25.06.26  
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника )