

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Соколове

№ 860/03-Зм-04521-2026

від «24»

06

2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юрій ЮВ сюрсари Буханцов ЄС,  
Михалко ДВ, Шинелат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2

с. Соколове вул Івана Сербина

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність АКТ перевірки газових та вентиляційних  
каналів внутрішньої та зовнішньої мережі в розділі УГГБСГ  
Затв. Кан. Мереж. Енерг. України МОЗ від 21.10.2024

2)

Виявлено 1 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопук (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку  
і проміжних газових та вентиляційних каналів  
будинку в термін до 24.07.2026

1 негерметичності газопроводів — Ісукена

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юрій ЮВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ср Буханцов ЄС

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.26

(дата)

ср Михалко ДВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.26

(дата)

ср Шинелат ОО

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.06.26

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника )