

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Соколове

№ 859/03-Зч-01921-2026 від «24» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Шейн ЮВ, слюсарі Бурханов БС, Микенко ДВ, Шинелат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 4 с. Соколове бу. Івака Сергія 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібно підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність Акт перевірки газових та вентиляційних каналів/вузлів та вузлів газу в розділі УПРЕСТ Затв. Наказ Мінна. Енерг. України № 02/26.10.2024р

2) Виявлено 4 негерметичності газопроводів.

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промиття газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 24.07.2026

4 негерметичності газопроводів - цегляно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Шейн ЮВ 24.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

са Бурханов БС 24.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

са Микенко ДВ 24.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

са Шинелат ОО 24.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)