

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Соколове

№ 857/03-Зм-01321-2026 від « 24 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюков Євген Бурманов 59,
Михалко ДВ, Шехмас 00

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 8 с. Соколове вул. Шевченка Сергія

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначено Ане перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, глави 6 розділу VIII ВСТ Заст. Нац. Мун. Енер. України № 402 від 26.06.2014

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку та припинити димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 24.07.2026

2 негерметичності газопроводів — усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюков Євген Бурманов 59	24.06.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>	<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>
с.п. Бурманов 59	24.06.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
с.п. Михалко ДВ	24.06.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		
с.п. Шехмас 00	24.06.26		
<small>(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)</small>	<small>(дата)</small>		

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)