

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Балаклія
(місце складання)

№ 32/07БАН від « 01 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами)

виконавця робіт *Чурибська ЧЕТ Балаклійська гідротехнічна майстерня з експлуатації: Бобчук О.М., електро: Догма С.Ч., Бензарецько О.В.*
(найменування суб'єкта господарювання виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСІ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 10 *вер. Миколаїв с. Токровське*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *виявлено витік газу на різьбових з'єднаннях - 16 міс*
- 2) *Окремі фарбування газопроводів (нарушнені)*
- 3) *Надати акт перевірки ДВК*

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) *Витік газу в коді проведення робіт усього - 16 міс*
- 2) *Окремі фарбування ввізного газопроводу - 1 місце*
- 3) *Надати акт перевірки ДВК - 3 місяці*

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

01.06.2026

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)