

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

Трапезне  
(місце складання)

№ 47/07170

від «03» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grtu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт: Пролісенська дільниця Чугуївського УЕГГ, Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

В.О. Начальника Трапезненської дільниці  
Мігаль Іванна Валеріївна

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Виннива 4.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Обслуговування ввізного газопроводу конурбує  
обов'язки

2) Висновки якби перевірки димових та  
вентиляційних каналів

3) Було виявлено витоки газу на підбо-  
валу з'єднанні в кількості 1 л/хв

4) \_\_\_\_\_

5) \_\_\_\_\_

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Висновки невраїки в нормі в день дії  
В жоді перевірки робіт витоки газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця) \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання \_\_\_\_\_

Працівник,  
який виконав обстеження

Мігаль І.В.  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

03.06.2026  
(дата)

З актом ознайомлений:

\_\_\_\_\_  
(прізвище, ім'я та по батькові  
(за наявності), підпис)

\_\_\_\_\_  
(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)