

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Троїсків
(місце складання)

№ 16/07/170 від «01» 06 2017 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт: Пролісенська дільниця Чугуївського УЕГГ, Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

В.О. Козацький Троїсенської дільниці
Міхась Максим Василюк
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Муру 21

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Фарбування внутрішнього газопроводу попереду
оконних
- 2) Відсутній акт перевірки димових та
вентильованих каналів
- 3) на внутрішньому газопроводі виявлено
розміщення електричних кабелів
- 4) Крем Ø 32 на внутрішньому газопроводі
попереду зовнішній
- 5) Було виявлено витікання газу на різьбових
з'єднаннях в кількості 2 (два)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: столик № 8 (кв. 32,
35, 38, 41, 44)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Усунути недоліки в термін десяти днів.
Вхідні перевірені робіт витікання газу усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Міхась М.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

01.06.2017

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)