

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Пієозич

(місце складання)

№ 586

від «11» 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами)

виконавця робіт; Мерэф'янське УЕГГ ТОВ «ГРМУ» Мелішев Нелішівський

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 1 вул. Європейська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) виявлено витік газу у кількості 3 смб

2) _____

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Витік усушено у ході проведення робіт

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Мелішев Нелішівський 11.06.20

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (дата)
(за наявності), підпис)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)