

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Третьякоте

№ 211/03-Зм-01321-2026 від « 1 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

майстер Сернов О.О., слюсарі: Сирельський О.О., Бойко А.А., Яценков О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1, вул. Східна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізольційне покриття (посарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 шари 4 розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024 р.
- 2) Відсутній акт перевірки, димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, шари 6 розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024 р.
- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 1.07.26. Провести посарбування ввісного газопроводу в термін до 1.07.26. Зняти 2 негерметичності газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Сернов О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

1.06.2026

(дата)

З актом ознайомлений:

Сирельський О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

1.06.2026

(дата)

Бойко А.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

1.06.2026

(дата)

Яценков О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

1.06.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

замовника)