

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Трійчаті

№ 815/03-Зм-01321-2026 Від « 1 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

Мастер, Леонов О.О., сисопарі: Сирельський О.О., Бобко А.А., Якимов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 5, вул. Східка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки димових та великодіаметрних каналів (пункт 4 та пункт 10, шпальт 6 розділу ВПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
2) Трубохідне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 шпальт 4 розділу ВПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та великодіаметрних каналів будинку в термін до 1.07.26. Провести пофарбування ввісного газопроводу в термін до 1.07.26. Зусилити негерметичності газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леонов О.О. 1.06.26.

Сирельський О.О. 1.06.26

Бобко А.А. 1.06.26

Якимов О.В. 1.06.26.

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)