

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Тригата

№ 820/03-Зм-01321-2026 від « 3 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

майстер Леонов О.О., слюсарі: Сирельський О.О., Бобко А.А., Юшигов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 14, вул. Харківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовліки (у разі виявлення недовліків):

- 1) З'явилася покривка (пофарбування) газокроводу не відповідно вислогах пункту 13 шари 1 розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній Акт перевірки, димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, шари 6 розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено 3 негерметичності газокроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і внутрішні димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 3.07.26. Провести пофарбування відповідно газокроводу в термін до 3.07.26. Зупинити 3 негерметичності газокроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

Леонов О.О. 3.06.26

Сирельський О.О. 3.06.26.

Бобко А.А. 3.06.26

Юшигов О.В. 3.06.26

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)