

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Трибігате

№ 822/03-2/1321-2026 від « 3 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті https://kh.grmu.com.ua, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

Майстер Леонов О.О., слюсарі: Сиромський О.О. Бобко А.А., Юшичов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВЕСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 18, вул. Харківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкувальне) газопроводу не відновлено внаслідок пущення в експлуатацію в розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки, димових та вентиляційних каналів (пущення в експлуатацію в розділу V ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено і нечервоношкісткість газопроводів.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і потищеві димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 3.04.26. Провести порядкувальне відновлення газопроводу в термін до 3.04.26. Виявлено і нечервоношкісткість газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 3.06.26  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Сиромський О.О. 3.06.26  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Бобко А.А. 3.06.26  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Юшичов О.В. 3.06.26  
 (прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)