

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

С. Трійчатє

№ 830/03-Зм-01321-2026 від « 8 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської дільниці:

Майстер Лєсков О.О, слюсарі Стрєльников О.О, Бойко А.А.,  
Фаминцов О.В

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 10, вул. Харківська

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (підфарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 п.1 розділу V ПТЕСР Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024р
- 2) Відсутній Акт перевірки, димовий та вентиляційний каналів пункт 1 та пункт 10, п.1 розділу V ПТЕСР Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України № 402 від 21.10.2024р
- 3) Виявлено 5 негерметичностей газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: \_\_\_\_\_

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: \_\_\_\_\_

(багатоквартирний будинок в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання димових та вентиляційних каналів будинку, в термін до 8.07.26  
Провести підфарбування відносно газопроводу в термін до 8.07.26  
Усунути 5 негерметичностей газопроводів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) \_\_\_\_\_

Контактний робочий телефон представника виконавця \_\_\_\_\_

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,  
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

<u>Лєсков О.О</u>	<u>8.06.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Стрєльников О.О</u>	<u>8.06.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Бойко А.А.</u>	<u>8.06.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)
<u>Фаминцов О.В</u>	<u>8.06.26</u>
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)	(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) \_\_\_\_\_ (замовника)