

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Балаклія
(місце складання)

№ 44/07 БМ від « 10 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами)

виконавця робіт Чуриївська УЄТТ Балаклійське гілевенське майстерство
Бобдуні О.М. слюсарі Догика С.І, Бондаренко Д.В
(найменування суб'єкта господарювання – виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 16 вул. Центральна с-ня Слобожанське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено пастушії недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлено витікання газу на різьбових з'єднаннях - 3 міс.
- 2) Споживачі працювали ввігнуто газопроводу
- 3) Надати акти повторної перевірки ДБК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження причинено газопостачання: кв. № 13 (не герметично)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) В ході проведення робіт витікання газу усунуто - 3 міс.
- 2) Виконати фарбування ввігнуто газопроводу - термін 1 місяць
- 3) Надати акти перевірки ДБК - 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким причинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)



10.06.2026р

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)