

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Балаклія
(місце складання)

№ 42/07 БАЧ від « 09 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівник(ами) виконавця робіт Чугуївське ЧЕТТ Балаклійська міська громада майстер Бобудні О.М., майстер Дончик С.Ф., Бондаренко Д.В. (найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконало роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № 7 вул. Мєркуєвська Слобожанське

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Виявлені витічки газу на різьбових з'єднаннях - 4 шт
- 2) Оновити фарбування внутрішнього газопроводу
- 3) Надати акти перевірки ДБК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Витічки газу усунути в ході виконання робіт - 4 міс.
- 2) Оновити фарбування газопроводів - 1 місяць
- 3) Надати акти перевірки ДБК - термін 1 місяць

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

09.06.26 р.
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)

