

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

м.Берестин
(місце складання)

№ 288

від 22 липня 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>,
працівником(ами) виконавця робіт м-р Височин В.М.,

с-р Пухов С.М., с-р Малиотін Б.І. (Берестинського УЕГГ)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я
та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 2 вул.Будівельників м.Берестин

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) окорити фарбування газопроводу
- 2) відсутність електричності на ввідному ел. щиті
- 3) відсутність газу ДВК

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) усунути протягом 3-х місяців
- 2) звернутися за допомогою ТО ВБСТ 22.07.26
- 3) надати протягом місяця

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м-р Віталій ВИСОЧИН

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

22.07.2026р

(дата)

З актом ознайомлений

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано