

АКТ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ВНУТРІШНЬОБУДИНКОВИХ
СИСТЕМ ГАЗОПОСТАЧАННЯ У БАГАТОКВАРТИРНОМУ БУДИНКУ

с.Наталине
(місце складання)

№ 284

від 20 липня 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>,
працівником(ами) виконавця робіт робіт м-р Височин В.М.,
с-р Пухов С.М., с-р Малиотін Б.І. (Берестинського УЕГГ)

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я
та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 23 вул.Промислова с.Наталине

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) обов'язати фарбування газопроводу
- 2) відсутність герметичності газопроводу вводу - 5 см
- 3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) усунути протягом 3-х місяців
- 2) усунуто службою ТО ВБСГ 20.07.26 р.
- 3) _____

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

м-р Віталій ВИСОЧИН

20.07.2026р

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу
надано