

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Генізька

№ 86903-34-01321-2026 від « 29 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юзін ЮВ, люкери Бурсанов ЄС, Микенко ДВ, Шихнат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1 с. Генізька вул. Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, глави 6 Розряду V ПДР СТ Замов. Контр. Мовою Енрік Ірацін, Мов. Вод. 21.10.2024

2) Виявлені 1 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і припинення газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 29.07.2026р.

1 негерметичності газопроводів усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзін ЮВ 29.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сн Бурсанов ЄС 29.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сн Микенко ДВ 29.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

сн Шихнат ОО 29.06.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)