

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Роздольне

№ 866/03-Зм-01321-2026 від « 26 » 06 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзін ЮВ слюсарі Бухачков ЄС
Микенко ДВ Шинкевич ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 14 с. Роздольне вул. Молодіжна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутній Акт перевірки динамічних та статичних каналів (пункт 1 та пункт 10, п. 11.1 в Розділі VII БСГ Затв. Кан. Мн. Енерг. України Мок. Соц. Зв'язок)

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку динамічних та статичних каналів будинку в термін до 26.07.2026р.

2 негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзін ЮВ 26.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Бухачков ЄС 26.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Микенко ДВ 26.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Шинкевич ОО 26.06.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище , ім'я та по батькові (за наявності , підпис замовника))