

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с.Докець

№ 988/03 ЗМ-0001-2026 від « 30 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юзюк В. Олександр Бурсанюк БС,
Микенко ДВ, Шиндхат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку).

№ 2

с.Докець бул. Молодіжка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Всередині Акт перевірки димових та вентиляційних каналів, пункт 1 та пункт 10, північ розділу V ППССЗ затв. Кош. МОНІТОР Управління
- 2) до 21.08.2024

- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку
з перевіркою димових та вентиляційних каналів
будинку в термін до 30.08.26

2 негерметичності газопроводів - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

З актом ознайомлений:

який виконав обстеження

мр. Юзюк В. Олександр 30.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Бурсанюк БС 30.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Микенко ДВ 30.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Шиндхат ОО 30.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)