

**АКТ**  
**технічного обслуговування внутрішньобудинкових**  
**систем газопостачання у багатоквартирному будинку**

с. Докець

№ 883/03-Зм-01321-2026 від « 06 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юдін ЮВ слюсарі Буханцов БС,  
Микенко ДВ, Шиханат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 12

с. Докець вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних  
каналів (пункт 1 та пункт 10, п. 6 розділу  
V ПДБСГ Затверджені Мін. Енергетики МОЗ України
- 2) 21.10.2024 р

- 3) Виявлено 1 негерметичність газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку  
і промищення газових та вентиляційних  
каналів будинку в термін до 06.08.2026р.

1 - негерметичності газопроводів - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юдін ЮВ 06.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Буханцов БС 06.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Микенко ДВ 06.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сн Шиханат ОО 06.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

( пр і з в и щ е , і м ' я т а п о б а т ь к о в і ( з а н а я в н о с т і , п і д п и с з а м о в н и к а )