

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докець

№ 893/03-Зм-01321-2026 від « 08 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської ділянки:

майстер Юдін ЮВ, слюсарі Буханцов СТ,
Михенко ДВ, Митенко ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 14

с. Докець в. Трибокзельна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Висновок Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, п. 6 розд. V ПДБСГ Змв Кан. Мн)
- 2) Енерг. журнал № 402 від 21.02.2024

- 3) Виявлено 1 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Внедреною організацією провести перевірку з промишкою газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 08.08.2026.

1 негерметичності газопроводів усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юдін ЮВ 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Буханцов СТ 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Михенко ДВ 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Митенко ОО 08.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище , ім'я та по батькові (за наявності , підпис замовника))