

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докець

№ 937/03-Ім-01321-026 від « 29 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юзінюв Олександр Бранцов БС
Микенко ДВ, Шихматов

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 8 с. Докець вул. Привокзальна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Висновки Акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, глави 6 розділу V ПДБСГ Забв. Кон. Мов. Експ. України № 02 від 26.02.23

2)

Висновки 1 неперспективності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і прояснення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 29.08.26

1 неперспективності газопроводів-усуєно

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:



(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

кр. Юзінюв 29.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Бранцов БС 29.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Микенко ДВ 29.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

сп Шихматов ОО 29.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)