

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Донець

№ 926/03-3м-01321-0026

від «27» 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юрій В. Слюсар Бурлаков ЄС,
Михайло В. Шиянко ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТОВ БСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1 с. Донець в Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність Акта перевірки газових та вентиляційних каналів (згідно з п. 1 та п. 10
малу 6 розділу В ПТБСТ ЗСТ Кан. Моб. Енер.
- 2) Утримання чистоти 21.10.2024

3) Виявлено 3 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести
перевірку та промиття газових та вентиляційних
каналів будинку в термін до 27.08.26

3 Негерметичності газопроводів — герметизація

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юрій В. Слюсар 27.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ср Бурлаков ЄС 24.08.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ср Михайло В. Шиянко 24.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

ср Шиянко ОО 24.07.26

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)