

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Докець

№ 909/03-34-01321-2026 від « 20 » 04 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Зміївської дільниці:

майстер Юзюк ЮВ, слюсарі Бурсанцов ЄС,
Микенко ДВ, Шихнат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 22/А

С. Докець вул. Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

- 1) Відсутність Акт перевірки газових та вентиляційних
каналів (шляху 1 та шлюху 10, глава 6-розділ
V ППБСТ Загв Кв. - М.п. Експ. Тир. МНОЗ 802
- 2) 21.10.2024

- 3) Виявлені 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести
перевірку і промивання газових та вентиляційних
каналів в будинку в термін до 20.05.2026р.

2 негерметичності газопроводів усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юзюк ЮВ 20.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Бурсанцов ЄС 20.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

са Микенко ДВ 20.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

са Шихнат ОО 20.04.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)