

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

О. Докець

№ 912/03-ЛН-01321-1026 від « 21 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГТ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юрій ЮВ, спеціаліст Бурсацький БС
Михайло ДВ, Михайло ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 23 С. Докець ву Центральна.

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Відсутність Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (рука 1 та рука 10 габ в розрідку V ППСА Зав. Кан. Мех. Експ. Ізразки МЧОЗ ву 21.10.2026.

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів будинку в термін 20.08.2026

2 негерметичності газопроводів — усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр Юрій ЮВ 21.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
са Бурсацький БС 26.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
са Михайло ДВ 21.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)
са Михайло ОО 26.07.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)