

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Докець

№ 921/03-Зм-01321-2026 від « 24 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер ВДГН ЮВ мюсарі Бурханов БС
Шихмат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 5/А с. Докець ву Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Водостіг Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (миски і та миски) наді 6 розділу V ПТЕСТ Заяв Кооп Мов Енер. Чираски М402 від 24.08.2024
- 2) _____

Висновок 5 негерметичності газопроводів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і припинення газопостачання та вентиляційних каналів будинку в термін до 24.08.2026

5 негерметичності газопроводів-усушено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

мр ВДГН ЮВ _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.07.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

са Бурханов БС _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.07.26

(дата)

са Шихмат ОО _____

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

24.07.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)