

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

С. Троїцьке

№ 876 /03-3м-01321-2026 від « 1 » 07 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» служби експлуатації мереж і ПРГ Златопільської ділянки:

Майстер Леонов О.О., списарі: Стральников О.О.
Бойко А.А.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 9, вулиця Сонячна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пошарування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСГ Затвердженого
Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній Акт перевірки димових та вентиляційних каналів
(пункт 1 та пункт 10 глави 6 розділу V ПТЕСГ Затвердженого
Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і прощипування
димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 1.08.26
Провести пошарування відного газопроводу в термін до 1.08.26
Усунути 2 негерметичності газопроводів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

Леонов О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Стральников О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Бойко А.А.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

1.07.26

(дата)

1.07.26

(дата)

1.07.26

(дата)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище,

ім'я

та по батькові

(за наявності,

підпис

завомника)