

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м.Богодухів
(місце складання)

№ 38/02-Б від « 08 » 07 20 26 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>,
працівником(ами) виконавця робіт Дергачівського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України», майстер
Корба Л.І., слюсарі: Мелешко М.В., Тарасчук Р.О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 3 вул. Сахатурська с. Шарівка

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недовіди (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недовіди (у разі виявлення недовід):

1) виявлено витікання газу: 2 шт

2) необхідно окрасити пофарбування газопроводу

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення
багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недовід та строки їх виконання:

в ході проведення робіт витікання газу усунено
необхідно окрасити пофарбування газопроводу
до 01.10.2026

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного
підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Корба Л.І. Л.І. Корба
(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

08.07.2026
(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)