

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Мурад
(місце складання)

№ 48/04-Гр від «03» 08 2016 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами)

виконавця робіт ш.р. Муравєв Л.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Мураєв Л.В. 1

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) наратити акт ДВБ
- 2) оновити фарбування газ-ду
- 3) наратити вільний дохід до краю квартири 56,62,63
- 4) було виявлено витоки газу на рід. з'єд-ці
- 5) в кінцевості - Гиб

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: сб 1 (5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33),
сб 3 (3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35), сб 6 (37, 39, 43, 45, 49, 53, 57, 61, 65, 69),
сб 7 (33, 43, 47, 51, 55, 59, 63, 67, 71), сб 8 (44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72)

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

усунення корозії протягом 2 тижнів.
В ході проведення робіт витоки газу
усунено.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

ш.р. Муравєв Л.В. 03.08.16
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)