

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальний

№ 961/03-Зм-01321-0026 від «10» 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Іванов В. Олександрович,
Микенко Д. В., Михайло О. О.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 41 с. Вирішальний вул. Степова

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10, глави 6 розділу V ПІРЕСТ Забв. Нап. Мін. Енерг.)
- 2) Украски №02 від 21.10.2024.

- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і працевлаштування газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 10.09.2026

2 негерметичності газопроводів - усунуто

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

М. І. Іванов В. О. 10.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Олександров В. О. 10.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Микенко Д. В. 10.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

с. Михайло О. О. 10.08.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)