

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальний

№ 943/03-Зел-01521-1028 від «03» 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юдін ЮВ, слюсарі Бурсаков ЄС, Микенко ДВ, Шихнат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 25 с. Вирішальний в Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

1) Визначений Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10) має в розпорядженні В ПТБСГ Затвердженого Наказом Мін. Енерг. України від 2.10.2024

2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3) Часткове покриття (пофарбовані) газопроводів не відповідає вимогам п. 13 п. 10 В ПТБСГ затвердженого Наказом Мін. Енерг. України від 2.10.2024

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: від 2.10.2024

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування газових газопроводів в термін до 03.09.2026

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промивання газових та вентиляційних каналів в будинку в термін до 03.09.2026

2. Негерметичності газопроводів усунути

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м.р. Юдін ЮВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.08.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Бурсаков ЄС

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.08.26

(дата)

с. Микенко ДВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.08.26

(дата)

с. Шихнат ОО

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

03.08.26

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)