

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Вирішальний № 974/03-34-01321-2026 від « 19 » 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юрій ДВ Слюсарь Буряков БГ
Михайло ДВ, Шинелат ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 31 с. Вирішальний в Центральна

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутність Акт перевірки газових та вентиляційних каналів (шукати 1 та шукати 10
заводи в розділі ВПТЕСТ зав. Кан. Мн. Енерг
- 2) України 1402 від 2 лютого 2024

3) Висновки 4 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести
перевірку і промивання газових та вентиляційних
каналів будинку в термін до 19.09.2026

4 негерметичності газопроводів — усунути

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

с. Буряков БГ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.08.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

с. Михайло ДВ

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.08.26

(дата)

с. Шинелат ОО

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.08.26

(дата)

с. Шинелат ОО

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

19.08.26

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)