

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Митковатівка

№ 982/03-Зм-01321-2026 від « 20 » 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» ділянки технічного розвитку Златопільської ділянки:

Майстер Леоков О.О., слюсарі: Сиремський О.О.,
Фелізов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 3, вулиця Редька

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає
вимогам пункту 13 глави 1 розділу V ПТЕСГ. Затвердженого Наказом
Міністерства Енергетики України №402 від 21.10.2024р
- 2) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

3) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Провести пофарбування ввіденого газопроводу в термін
до 20.09.26. Існує 2 негерметичності газопроводів.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Леоков О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.08.26

(дата)

Сиремський О.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.08.26

(дата)

Фелізов О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

20.08.26

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)