

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. липкуватівка

№ 998/03-Зм-01321-2026 від «27» 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» діляниці технічного розвитку Зміївської діляниці: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

слюсарі:

Авдєєнко Вадим Олексійович,

Заєць Олексій Миколайович,

Кравченко Вадим Степанович.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ с. липкуватівка, площа Студентська, 4

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (порядкування газопроводу не відповідає вимогам пункту 13, глави розділу V ПТЕСГ затвердженого НМДУ № 402 від 21.10.2024р.
 - 2) Відсутній акт перевірки газових та вентиляційних каналів (пункт 4 та пункт 101 глави в розділу V ПТЕСГ затвердженою НМДУ
 - 3) Виявлено негерметичність газопроводу — 5 шт. № 402 від 21.10.2024р.
- За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: —

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: —

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести порядкування ввідного газопроводу в термін до 27.09.2026 року.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогнати газових та вентиляційних каналів будинку в термін до 27.09.2026 року
- 3) Усунути негерметичність газопроводу — 5 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) —

Контактний робочий телефон представника виконавця —

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О. В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдєєнко В. О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Заєць О. И.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В. С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)