

# АКТ

## технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

с. Різуменкове

№ 948/03-Зм-01321-2026 від « 04 » 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grnu.com.ua> працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» ділянки технічного розвитку Зміївської ділянки: майстер Сидоренко Олександр Васильович;

спосарі:

Авдєєнко Вадим Олексійович,

Білецький Сергій Вікторович,

Кравченко Вадим Степанович.

(підписування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, зайнятого посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСТ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ с. Різуменкове, вул. Центральна, 2

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Золотий не покриття (підфарбованні) газопроводу не відповідає висотам пункту 13 глави 1 розділу V ППЕСП затвердженого НМДУ № 402 від 21.10.2024р.
- 2) Відсутній акт перевірки димових та вентиляційних каналів (пункт 1 та пункт 10) глави 6 розділу V ППЕСП затвердженого НМДУ № 402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено негерметичність газопроводу - 2 шт.

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку з цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібно зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

- 1) Провести підфарбовування всього газопроводу в термін до 04.09.2026р.
- 2) Спеціалізованою організацією провести перевірку і прогичення димових та вентиляційних каналів будинку в термін до 04.09.2026р.
- 3) Усунути негерметичність газопроводу - 2 шт.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Сидоренко О.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Авдєєнко В.О.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Білецький С.В.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

Кравченко В.С.

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)