

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Тереміш
(місце складання)

№ 34/07 Про від « 03 » 08 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт: Пролісенська дільниця Чугуївського УЕГГ, Харківська філія ТОВ «Газорозподільні мережі України»

В.Коломійченко Пролісенської дільниці
Мілош Микола Володимирович
(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № Б.Хмелевського 20

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Чарбування вогняного газопроводу пошредом
обшивки
- 2) Відсутній акт перевірки розробки на
всесигурних колах в
- 3) на вогняному газопроводі виявлено
розширення всесигурних колах в
- 4) Було виявлено виток газу на розробках
закритих в кількості 4 (чотири)
- 5) _____

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до: _____

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: _____

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Усунути недоліки в термін десяти днів
вхвості проведення робіт виток газу
усунути

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби) _____

Контактний робочий телефон представника виконавця) _____

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

Мілош М.В.

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

З актом ознайомлений:

03.08.2026

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові
(за наявності), підпис)

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)