

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Златопіль

№ 1014/03-Зм-01321-2026 від « 3 » 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» ділянки технічного розвитку Златопільської ділянки:

Майстер Леонов О.О., слюсарі Дзюба О.В., Рошичов О.В.

(найменування суб'єкта господарювання — виконавці робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),

№ 1, буди. МТС

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Відсутній акт перевірки димових та вентильованих каналів пункт 1 та пункт 10, пави 6 розділу в ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 2) Ізоляційне покриття (пофарбування) газопроводу не відповідає вимогам пункту 13 пави 1 розділу в ПТЕСГ Затвердженого Наказом Міністерства Енергетики України 1402 від 21.10.2024р.
- 3) Виявлено 2 негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)

про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання:

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

Спеціалізованою організацією провести перевірку і промищення димових та вентильованих каналів будинку в термін до 3.10.2026
Провести пофарбування ввідного газопроводу в термін до 3.10.2026
Усунути 2 негерметичності газопроводів

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,
який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

Леонов О.О. 3.03.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Дзюба О.В. 3.03.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Рошичов О.В. 3.03.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)