

АКТ
технічного обслуговування внутрішньобудинкових
систем газопостачання у багатоквартирному будинку

м. Зміїв

№ 1015/03-34-01521-2026 від «03» 09 2026 року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівниками Зміївського УЕГГ ХФ ТОВ «Газорозподільні мережі України» дільниці технічного розвитку Зміївської дільниці:

майстер Юрій ЮВ слюсар Бурсаков БС,
Михайко ДВ, Михайло ОО

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))
виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку),
№ 33 м. Зміїв з Адміністрації

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) Ізоляційне покриття (покривання)
газопроводу не відповідає вимогам пункту 13
зави / розрив V ПТЕСТ Зах Кан. м.п. Експ.
- 2) Утримання в чот. в. ч.ю.ю.ю.ю.

- 3) Виявлено / негерметичності газопроводів

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку)
про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: кв. 14

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))
Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:
Провести покривання газового газопроводу в
термін до 03.11.2026 р

1 негерметичності газопроводів - усунено

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник,

який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м. Бурсаков БС 03.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м. Михайло ДВ 03.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м. Михайло ОО 03.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

м. Михайло ОО 03.09.26
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис) (дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано
(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності), підпис замовника)