

АКТ

технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку

Чуриб
(місце складання)

№ *63/7* від «*09*» *09* 20*26* року

Відповідно до Типового договору, який викладений на сайті <https://kh.grmu.com.ua>, працівником(ами) виконавця робіт *м-р Чураделєв*

(найменування суб'єкта господарювання — виконавця робіт, займана посада, прізвище, ім'я та по батькові (за наявності))

виконано роботи з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку (гуртожитку), № *Старошкільська 16*

За результатами обстеження: не виявлено/виявлено недоліки (потрібне підкреслити).

За результатами обстеження виявлено наступні недоліки (у разі виявлення недоліків):

- 1) *нарати акт РВК*
- 2) *основні фарбування газу*
- 3) *було введено витіки газу на вул.*
- 4) *з'єдн. в кінці - 10 см*
- 5)

За результатами обстеження здійснено несанкціонований доступ до:

(№ квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку) про що складено акт про недопуск (додається).

За результатами обстеження припинено газопостачання: *сб. № 6(18, 21, 24, 27, 30), сб. № 7(31, 34, 37, 40, 43), сб. № 8(32, 35, 38, 41, 44), сб. № 9(33, 36, 39, 42, 45), сб. № 12(48, 51, 54, 57, 60), сб. № 15(63, 66, 69, 72, 75), сб. № 16(76, 79, 82, 85, 88), сб. № 18(78, 81, 84, 87, 90)*

(багатоквартирного будинку в цілому або № квартири, № або опис розташування нежитлового приміщення багатоквартирного будинку (потрібне зазначити))

Висновки / Рекомендації щодо усунення виявлених недоліків та строки їх виконання:

уважати поручення працівника 1 місця РВК, перевіряти роботу витіки газу щодня.

Орієнтовна дата проведення індивідуальної перевірки (за потреби)

Контактний робочий телефон представника виконавця)

Споживачі, яким припинено газопостачання, попереджені про заборону самовільного підключення газового обладнання.

Працівник, який виконав обстеження

З актом ознайомлений:

м-р Чураделєв (прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

(прізвище, ім'я та по батькові)
(за наявності), підпис

(дата)

Інструктаж з основ безпеки користування газовим обладнанням споживачам газу надано

(прізвище, ім'я та по батькові (за наявності),
підпис замовника)